

1 Verdun CLAIX_COMMERCE : PLAI

1, rue de Verdun

38640 CLAIX



MAITRE D'OUVRAGE

MAIRIE DE CLAIX
Place Hector Berlioz
38640 CLAIX
Tél : 04 76 98 15 36

Lot n°15

**ELECTRICITE COURANT FORTS ET
FAIBLES**

Appel d'offre

MAITRE D'OEUVRE :
TERRITOIRES Maîtrise-d'oeuvre
17 B Av. Salvador Allende
38130 ECHIROLLES
Tél : 04 76 09 26 56

Dossier	MOE EXTERNE
Date	
Phase	
Indice	

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
15.1	<u>EQUIPEMENTS :</u>				
15.1.1	Tableaux pré-équipés :				
15.1.1.1	REVISION ET ADAPTATION SYSTEME ENCASTRE SI NECESSAIRE : Révision et adaptation tableau de répartition avec disjoncteurs divisionnaires du type saillie pour courant monophasé pré équipé d'un disjoncteur de branchement de type E.D.F. Différentiel 500 mA pôles 15/45 A, et de protections complémentaires décrites ci-après. Tableaux mono avec coupe-circuits munis de disjoncteurs appropriés et interrupteur différentiel 30 mA pour prises de courant. Inter à bascule et contacteur dans le cas de chauffage électrique pour tarif heures creuses comprenant : - un répartiteur de phase ; - un répartiteur de neutre ; - le (ou les) dispositifs(s) haute sensibilité (30 mA) ; - des barres de pontage (peigne isolé) de phase et de neutre ; - des dispositifs de protection contre les surintensités des circuits (disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit à cartouche, fusibles, etc.) ; - un répartiteur de terre ; - d'autres appareillages modulaires tels que télérupteurs, contacteurs, parafoudres, relais heures creuses pour chauffe-eau à accumulation, délesteur, transformateur de sonnerie, programmeur, gestionnaires, etc.) ; - une réserve de 20% doit être respectée en prévision d'ajouts futurs. Tous les circuits doivent être repérés par étiquetage plastifié. TABLEAU EXISTANT.				
15.1.1.1.1	Localisation : Commerce. A réaliser selon les normes NF C15 100.				
		FT	1	€	€
15.1.4	Détecteur de fumée :				
15.1.4.1	DETECTEUR DE FUMEE : Détecteur de fumée Schneider type ARGUS (MTN547119). DETECTEUR FOURNI PAR UTPT.				
15.1.4.1.1	Détecteur de fumée pour commerce.				
		FT	1	€	€
	EQUIPEMENTS :				
	Total H.T. :				€
	Total T.V.A. (10%) :				€
	Total T.T.C. :				€
15.3	<u>APPAREILS D'ECLAIRAGE :</u>				
15.3.1	Point lumineux simple allumage				
15.3.1.1	SPOTS : Ensemble pour points lumineux simple allumage comprenant les câbles, conduits et toutes sujétions telles que les raccords, dérivations et autres. Les appareillages sont repris au chapitre précédent. Longueur moyenne de filerie de 6 à 7 m.				
15.3.1.1.1	Passages réseaux dans faux-plafond créé. Localisation : Ensemble du commerce.				
		U	12	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT	
APPAREILS D'ECLAIRAGE :						
Total H.T. :					_____	€
Total T.V.A. (10%) :					_____	€
Total T.T.C. :					_____	€
15.5	<u>VENTILATION :</u>					
15.5.1	Reprise et modification éventuelle ventilation mécanique :					
15.5.1.1	VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE HYGROREGLABLE :					
	Reprise ou fourniture et pose d'un groupe d'extraction hygroréglable régulant automatiquement le débit en fonction de l'humidité de la pièce. Y compris toutes sujétions de raccordement et d'évacuations dans les pièces par la mise en place des gaines, des bouches d'extraction, avec contrôle des grilles pour l'amenée d'air frais. De marque "ALDES" type kit HYGRO III ou techniquement équivalent. Y compris commande dans le hall d'entrée du commerce et protection au tableau.					
15.5.1.1.1	Reprise et modification si nécessaire groupe d'extraction (VMC) de type Hygroréglable "B", voir remplacement si indispensable.					
	<i>Localisation : Cave commerce</i>					
		ENS	1	€	€	
VENTILATION :						
Total H.T. :					_____	€
Total T.V.A. (5,5%) :					_____	€
Total T.T.C. :					_____	€
15.7	<u>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES :</u>					
15.7.1	Divers :					
15.7.1.1	Prévoir dépose spots existants lors du dépôt du faux-plafond existant avant travaux flocage coupe-feu					
		FT	1	€	€	
15.7.1.2	à préciser :					
		Unité	0,000	€	pour mémoire	
15.7.1.3	à préciser :					
		Unité	0,000	€	pour mémoire	
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES :						
Total H.T. :					_____	€
Total T.V.A. (10%) :					_____	€
Total T.T.C. :					_____	€

RECAPITULATIF
Lot n°15 ELECTRICITE COURANT FORTS ET FAIBLES

Total du lot ELECTRICITE COURANT FORTS ET FAIBLES	
Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. :	_____ €
- dont T.V.A. à 10% sur _____ € :	_____ €
- dont T.V.A. à 5,5% sur _____ € :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois